

Требования к компонентам внешней молниезащиты

	Сталь	Алюминий	Медь	Нерж. сталь	Титан	Олово
Сталь (St/tZn)	да	да	нет	да	да	да
Алюминий	да	да	нет	да	да	да
Медь	нет	нет	да	да	нет	да
Нерж. сталь	да	да	да	да	да	да
Титан	да	да	нет	да	да	да
Олово	да	да	да	да	да	да

Таблица 1. Допустимые комбинации материалов для молниеприемных систем и токоотводов и для присоединения к элементам конструкции.